



Rok założenia 1989

LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICIUM DOBREGO SAMARYTANINA

*"...kiedy ludzie cierpią,
kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest
drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego."
Jan Paweł II*

Nr sprawy: L.dz. H/R/26/2012

Lublin, dnia 26.07.2012 r.



Charytatywna organizacja
pożytku publicznego niosąca
bezpłatną pomoc pacjentom i ich
rodzinom w terminalnej fazie
choroby nowotworowej.

20-109 Lublin
ul. Bernardyńska 11A
tel./fax. 0 81 743-65-55
0 81 534-48-21 całodobowy

Prowadzimy:
Hospicjum domowe
Hospicjum stacjonarne
Poradnię medycyny paliatywnej

www.hospicjum-samarytanin.pl
email;
poczta@hospicjum-samarytanin.pl
hospicjum-samarytanin@wp.pl

Konto bankowe:
PeKaO S.A. Lublin, ul. Królewska 1
nr 25 1240 1503 1111 0000 1753 5131
Bank Pocztowy
nr 05 1320 1104 3114 1473 2000 0001

Nr KRS 0000026380
NIP 946-18-30-661
Regon 001416234

**Rozbudowa i modernizacja
Hospicjum:**

W pawilonie znajdują się m.in.:

pełnoprofilowa poradnia
medycyny paliatywnej
gabinety zabiegowe

zespoły opieki domowej:
lekarzkiej i pielęgniarskiej

zespoły wsparcia:
psychologicznego
i duchowego dla chorych,
ich rodzin i osieroconych

pomieszczenia socjalne
dla rodzin chorych

sale dla potrzeb
edukacyjno - szkoleniowych

Dołącz do nas!

Czekamy na Twoją pomoc.



Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu nr 171818 - 2012; data zamieszczenia w BZP 24.05.2012 „Instalacja wentylacji p. poż zabezpieczenie przed zadymianiem klatek, Nr sprawy L.dz. H/R/26/2012”.

Zamawiający, którym jest Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 dalej zwana ustawą) udziela wyjaśnień na następujące pytania:

1. Pytanie nr 1: Prosimy o zamieszczenie przedmiaru elektrycznego obejmującego następujące urządzenia: okablowanie, centralę sterownia RZN 4364-E8, optyczne czujki dymu OSD, przyciski RT-42, siłowniki na okna i drzwi, siłowniki BELIMO itd. wraz z podaniem wymaganego typu i ilości tych urządzeń zgodnych z projektem.

Odpowiedź do pytań nr 1:

W odpowiedzi na pytanie nr 1 zamieszczamy w internecie na naszej stronie (www.hospicjum-samarytanin.pl) przedmiar robót instalacji elektrycznych Hospicjum Dobrego Samarytanina.

W kosztorysie nie należy uwzględniać kosztów montażu, zakupu oraz uruchomienia wymienionych urządzeń, gdyż ujęte są w dokumentacji w części elektrycznej i są realizowane przez innego wykonawcę.

2. Pytanie nr 2: Proszę wyjaśnić w jaki sposób zostaną wysterowane siłowniki BELIMO w przepustnicach skoro w projekcie nie są one wpięte do systemu?

Odpowiedź do pytań nr 2: Siłownik BELIMO na klatce schodowej zostanie wysterowany poprzez zestyk centrali RZN 4364- E12. Proszę ująć w wycenie dodatkowe elementy konieczne do działania siłownika tj.: zasilacz, urządzenia kontroli stanu położenia klatek.

3. **Pytanie nr 3:** Jakiego typu siłowniki mają zostać zastosowane w oknach? Jaką powinny posiadać długość wysuwu?

Odpowiedź do pytań nr 3:

Siłowniki łańcuchowe o wysuwie 600 mm np. KA34/600 D+H

4. **Pytanie nr 4:** Proszę podać typ i wymagane wyposażenie "szfy zasilającej dla RDA do 4,0 kW" - poz. nr 33 przedmiaru oraz "szfy zasilającej dla RDA do 1,5 kW" - poz. nr 33 przedmiaru.

Odpowiedź do pytań nr 4:

Proszę zastosować szafy zasilające zalecane przez producenta urządzeń RDA 630 oraz RDA 500

5. **Pytanie nr 5:** Proszę wyjaśnić czy zamiast podanej w projekcie "centrali sygnalizacji pożaru RZN 4364-E8" można zastosować: "panelową centralę oddymiania 64A posiadającą 12 miejsc panelowych - RZN 4364-E12"?

Odpowiedź do pytań nr 5:

Wyjaśniamy, że można zastosować inną centralę oddymiania jeżeli jest to zgodne z systemem.

6. **Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający dopuszcza zmianę instalacji nadciśnieniowego systemu zabezpieczenia przed zadymieniem klatek na grawitacyjny system oddymiania?

Odpowiedź do pytań nr 6:

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie systemowe spełniające aktualne wymogi przepisów oraz uzgodnione pozytywnie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

7. **Pytanie nr 7:** Po analizie zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji projektowej, DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowych) urządzeń oraz konsultacji z producentami tych urządzeń stwierdzamy, iż w oparciu o tę dokumentację nie ma możliwości wykonania poprawnie funkcjonujących systemów nadciśnienia w klatkach. W związku z powyższym czy Zamawiający na etapie realizacji zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian ilości i typu urządzeń, dzięki czemu umożliwi wykonanie prawidłowo funkcjonujących instalacji?

Odpowiedź do pytań nr 7:

Patrz zmiany treści SIWZ z dnia 16.07.2012r., Nr sprawy H/R/26/2012

Prezes

mgr Maria Drygała